



2011002246H

报告编号	B1206WT8888-01219
总页数	共 5 页

检 验 报 告

(本报告未经允许不得部分复制)

产品名称: 在线式不间断电源

型号规格: TP712/TP713

检验类别: 委 托 检 验

生产单位: /

委托单位: 惠州天能源逆变技术有限公司



工业和信息化部电子第五研究所

中国赛宝实验室 赛宝质量安全检测中心



注 意 事 项

- 1 报告无“证书报告专用章”或检验单位公章无效。
- 2 复制报告未重新加盖“证书报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3 报告无主检、审核、批准人签章无效。
- 4 报告涂改无效。
- 5 对检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出,过期不予受理。
- 6 一般情况,委托检验仅对来样负责。

地 址: 广东省广州市天河区东莞庄路 110 号

通 信 处: 广州 1501 信箱 07 分箱

邮政编码: 510610

电话总机: 020-85131111

传 真: 020-87236171, 85131313

技术咨询: 020-87236793, 85131223

业务联系: 020-87237177, market@ceprei.biz

查 询: 020-87237150, 85131123, info@ceprei.biz

投 诉: 020-87237622, 87236789, qic@ceprei.biz

工业和信息化部电子第五研究所
中国赛宝实验室 赛宝质量安全检测中心
检 验 报 告

报告编号: B1206WT8888-01219

第 3 页共 5 页

产品名称	在线式不间断电源		型号规格	TP712/TP713	
			商 标	/	
生产单位	/		检验类别	委托检验	
委托单位	惠州天能源逆变技术有限公司		检验地点	本实验室	
生产方地址	/				
委托方地址	惠州市惠城区水口街道办东江工业区				
送样数量	1 台	送样者	同委托单位	送样日期	2012 年 6 月 8 日
抽样地点	/	基 数	/	生产日期	/
检验环境	温度: 15℃ ~ 35℃ 相对湿度: 45% ~ 75% 气压: 86kPa ~ 106kPa				
检验项目	IP31				
检验依据	GB 4208-2008 外壳防护等级 (IP 代码)				
检验结果	外壳防护等级符合 IP31 要求				
检验结论	合格				
说 明	/				



主检: 黄小峰

审核: 刘小峰

批准: 李强

职务: 张强

日期: 2012 年 8 月 2 日

日期: 2012 年 8 月 2 日

日期: 2012 年 8 月 2 日

表 1

检验项目及检验结果

序号	检验项目	技 术 要 求	检验样品数	结果、评述
1	防固体异物 (IP3X)	试验条件: 试验线: 边缘无毛刺 Φ $2.5^{+0.05}_0$ mm, 长 100mm 的刚性钢 线; 试验用力: $3N \pm 0.3N$; 要求: 试验线的直径不能通过 样品任何开口。	1	试验线不能通过外 壳的开孔, 样品符合 标准要求。
2	防水 (IPX1)	试验条件: 使用 GB 4208-2008 图 3 滴水箱; 水流量: $1^{+0.5}_0$ mm/min; 水滴下落高度: 200mm; 试验方式: 外壳转速为 1 r/min 的转台上, 偏心距为 100mm; 滴水时间: 10min; 要求: 试验后检查外壳进水情 况, 如果进水, 水不能进入带 电部件、不积聚在电缆头附近 或进入电缆。		试验后未发现有进 水, 样品符合标准要 求。

表 2 主要的检验仪器、设备清单

序号	仪器、设备名称	型号	编号	计量有效期
1	水实验室	ST-ISO-3	625040104	2012. 01. 16 ~ 2013. 01. 15
2	试验线	ϕ 2. 5mm	W-003	2012. 01. 10 ~ 2013. 01. 09
3	推拉力计	FS-1	305102	2012. 01. 03 ~ 2013. 01. 02