



2011002246H

报告编号	B1206WT8888-01220
总页数	共 5 页

检 验 报 告

(本报告未经允许不得部分复制)

产品名称: 在线式不间断电源

型号规格: TP712-HW/TP713-HW

检验类别: 委 托 检 验

生产单位: /

委托单位: 惠州天能源逆变技术有限公司



工业和信息化部电子第五研究所
中国赛宝实验室 赛宝质量安全检测中心

注 意 事 项

- 1 报告无“证书报告专用章”或检验单位公章无效。
- 2 复制报告未重新加盖“证书报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3 报告无主检、审核、批准人签章无效。
- 4 报告涂改无效。
- 5 对检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出,过期不予受理。
- 6 一般情况,委托检验仅对来样负责。

地 址: 广东省广州市天河区东莞庄路 110 号

通 信 处: 广州 1501 信箱 07 分箱

邮政编码: 510610

电话总机: 020-85131111

传 真: 020-87236171, 85131313

技术咨询: 020-87236793, 85131223

业务联系: 020-87237177, market@ceprei.biz

查 询: 020-87237150, 85131123, info@ceprei.biz

投 诉: 020-87237622, 87236789, qic@ceprei.biz

工业和信息化部电子第五研究所
中国赛宝实验室 赛宝质量安全检测中心
检 验 报 告

报告编号: B1206WT8888-01220

第 3 页共 5 页

产品名称	在线式不间断电源		型号规格	TP712-HW/TP713-HW	
			商 标	/	
生产单位	/		检验类别	委托检验	
委托单位	惠州天能源逆变技术有限公司		检验地点	本实验室	
生产方地址	/				
委托方地址	惠州市惠城区水口街道办东江工业区				
送样数量	1 台	送样者	同委托单位	送样日期	2012 年 6 月 8 日
抽样地点	/	基 数	/	生产日期	/
检验环境	温度: 15℃ ~ 35℃ 相对湿度: 45% ~ 75% 气压: 86kPa ~ 106kPa				
检验项目	IP55				
检验依据	GB 4208-2008 外壳防护等级 (IP 代码)				
检验结果	外壳防护等级符合 IP55 要求				
检验结论	合格				
说 明	/				



主检: 黄如文

审核: 刘明远

批准: 李强

职务: 3R2

日期: 2012 年 8 月 2 日

日期: 2012 年 8 月 2 日

日期: 2012 年 8 月 2 日

表 1

检验项目及检验结果

序号	检验项目	技 术 要 求	检验样品数	结果、评述
1	防水 (IPX5)	试验条件: 使用图 6 喷嘴 (直径 6.3mm), 在所有可能的方向向被试外壳 喷水; 距样品最大距离: 2.5m ~ 3m; 水 流 量: (12.5 ± 0.625) L/min; 溅水时间: 1min/m ² ; 试验温度: 23℃; 要求: 试验后打开外壳, 观察 进水情况, 水不能进入壳体内。	1	试验后打开外壳, 壳 体内未发现有水积 聚, 符合要求。
2	防尘 (IP5X)	试验条件: 滑石粉用量: 2kg/m ³ ; 持续时间: 8h; 要求: 试验后打开外壳, 壳内 无明显的灰尘沉积, 或有少量 灰尘, 但不能影响功能。		试验后打开外壳, 壳 内发现有少量的灰 尘沉积, 不影响样品 正常工作, 符合要 求。

主要的检验仪器、设备清单

序号	仪器、设备名称	型号	编号	计量有效期
1	水实验室	ST-ISO-3	625040104	2012. 01. 16 ~ 2013. 01. 15
2	降尘试验箱	JC-12	120619	2012. 06. 21 ~ 2013. 06. 20